



- 記号説明(取付位置) 器具寸法 H×W×D mm
- 誘導灯(天井吊: 床上3,050)463×452×141(A級高輝度タイプ)
 - ⊗ 誘導灯(壁面: 床上3,000)463×452×141(A級高輝度タイプ)
 - Ⓟ 火災報知器(壁面: 床上1,150)305×600×70
 - 消火栓 消火栓(壁面: 床上110)1,350×750×70
 - 防炎設備区画(障害となる展示物などの設置不可)
 - スチールシャッターライン(障害となる展示物などの設置不可)
 - 消火器(壁面取付: 着脱式手動型)
 - 排煙口開放装置(柱付: 床上1,190)230×130
 - 防煙垂れ壁手動操作箱(柱付: 床上1,200)200×165
 - 防煙垂れ壁ライン(天井から床上3,500まで下降)
 - EPS 分電盤室(壁面ドアつき)
 - 配電盤(天井直付ボックス)
 - 電源ケーブル出口(壁面上部・フタつき)
 - TM サーモメータ(柱付/壁面: 床上1,390)230×410×115
 - SW 天井灯スイッチ盤(壁面: 床上1,140)
 - ML マイクジャック(壁面)・有線放送
 - TV テレビ端子(壁面)
 - AP Wi-Fiアクセスポイント
 - ANT ワイヤレスアンテナ
 - 貫通口(壁面: 床上245)直径110φ、電源ケーブル中継ケーブル、圧縮空気パイプ等の引込み用
 - 空調ガリ(壁面格子状吸込口)
 - 点検口(床面: 600×600)
 - 排水口(床面: 450×450および壁面1ヶ所)
 - 給水BOX(床上370)330×330×150(給水バルブ: 接続口 直径20φ各1)
 - EV 搬出入エレベータ 最大積載荷重3.5トン×2基 H2,800×W2,000×D3,500
 - 天井格子(グリッド: 床上4,000)2,000×1,666角アルミポールたてこみ用としてホール内全域に設備済み
 - サインボード(表示パネル 1,820×920×60)
 - 分電盤A(床上2,880) 800 2,000 250
 - 分電盤B(床上2,880) 800 2,000 250
 - 分電盤C(床上2,880) 800 2,000 250
 - 分電盤D(床上2,910) 800 2,000 250
 - ロールスクリーン(天井から出入口扉上部まで)



株式会社 東京流通センター
 催事部催事課
 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
 Tel.03-3767-2190

- ご注意
- 本図面の寸法仕様は、改修等により予告なく変更 することがあります。また、精密な設計をなさる場合は、事前に見、実測されることをおすすめします。
 - 催物の内容によっては消防署、保健所など官公庁への届出と認可が必要となりますので、事前に催事部催事課にご相談ください。
 - 防災設備区画及びシャッターラインには消火活動あるいは緊急避難の障害となるものを置かないように設計、運営してください。

